



## VKF Hagelschutz Nr. 32448

**Inhaber /-in**  
Granol AG  
Zeughausstrasse 5  
6210 Sursee  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Granol AG  
6210 Sursee  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Putzsystem K5 Standard

**Beschreibung** Anstrich: Silikatfarbe weiss.  
Deckputz (Oberputz): Silikatdeckputz Vollabrieb, Körnung 1,5 mm, Stärke t = 1,5 mm (Herstellerangabe).  
Bewehrung: Armierungsgewebe, 4x4 mm, orange.  
Grundputz (Unterputz): Klebe u. Einbettmörtel.  
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 6,0 mm und 7,0 mm (gemessen).  
Deckputz zwischen 2,0 mm und 2,1 mm (gemessen).  
Dämmstoff: K5 EPS 030 GR, Dämmdicke 160 mm.  
Befestigung Dämmstoff: Klebemörtel auf Unterlage (MDF-Platte, Stärke = 21 mm)  
Probekörper an den freien Ränder mit Kantenschutzprofil ausgerüstet, Armierungsgewebe über Kantenschutzprofil gezogen.  
Mineralisches Putzsystem.  
**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H130-1' (3. November 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch